

## COMMUNE DE VICH



### INFORMATION ANNUELLE SUR LA QUALITÉ DE L'EAU DISTRIBUÉE EN 2023

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Population approvisionnée | 1174   |
| Provenance de l'eau       | de sources + Nappes phréatiques. Si besoins, appoint avec la SAPAN (eau du lac tr) |
| Traitement de l'eau       | Aucun traitement   |
| Nombre d'analyses         | 8  |

|  |
|--|
| Qualité microbiologique<br><i>Echantillons conformes aux normes en vigueur</i> |
| Qualité chimique<br><i>Echantillons conformes aux normes en vigueur</i>        |

| PARAMÈTRES                    | UNITÉ     | RÉSULTATS         | NORME     |
|-------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| Germes aérobies<br>mésophiles | UFC/mL    | <b>10 UFC/ml</b>  | 300/mL    |
| Escherichia coli              | UFC/100mL | <b>non décelé</b> | nd/100mL  |
| Entérocoques                  | UFC/100mL | <b>non décelé</b> | nd/100mL  |
| Nitrates                      | mg/L      | <b>7.5 m/g/L</b>  | 40 mg/L   |
| Dureté totale                 | °F        | <b>25 - 28 °F</b> | 10 °F     |
| Turbidité                     | NTU       | <b>0.1 NTU</b>    | 1         |
| pH                            | -         | <b>7.3</b>        | 6.8 - 8.2 |

|  |  |
|--|--|
| <b>Adresse pour tout renseignement</b> | Administration communale de Vich<br>Place Marcel-Pontet 3<br>1267 Vich<br>Tel : 022 364 19 70<br>Fax : 022 364 18 77<br>Email : <a href="mailto:info@vich.ch">info@vich.ch</a><br><a href="http://www.vich.fr">www.vich.fr</a> |
|--|--|